



Procedimento Operacional Padrão – POP  
Tarefa Específica: **Abrir Chave Faca Tripolar com Carga.**



**Execução:** Equipe de Eletricistas de Distribuição dos Escritórios Regionais, Setor de Construção, Manutenção e Fiscalização e Equipes de Eletricistas de Empresas Contratadas pela CHESP.


N.º de Eletricistas necessários:  
**2**



**Ferramentas Necessárias:** Escada Extensível, Alicates, Chave Inglesa, Chave Estrela, Agulhão, Mosquetão, Kit para Salvamento, Corda de 12,5 metros.


**EPI:** Luvas de vaqueta, borracha isolante com luva de cobertura, luva aparadora de suor antichama, capacete com aba e jugular, óculos, filtro solar, botina de segurança, cinto paraquedista, talabarte, trava-quedas, vestimenta antichama, linha de vida e bolsa tiracolo

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Controle
<b>Passo 01:</b> (POP 001) Receber autorização do COS.			
<b>Passo 02:</b> (POP 002) Estacionar o veículo.			
<b>Passo 03:</b> (POP 003) Sinalizar e isolar o local de trabalho.			
<p><b>Passo 04:</b> <u>Inspecionar</u> e <u>Analisar</u> visualmente as condições do ambiente para realização da tarefa.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricistas 1 e 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condições físicas</li> <li>• Quedas;</li> <li>• Animais soltos;</li> <li>• Bueiros;</li> <li>• Condutores em mal estado de conservação.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificar-se da inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção;</li> <li>• Verificar a existência de depressão no solo;</li> <li>• Avaliação das condições físicas para realizar as tarefas.</li> </ul>
<p><b>Passo 05:</b> Planejar a execução da tarefa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricistas 1 e 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamento incorreto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Executar rigorosamente a ordem de serviço.</li> </ul>
<p><b>Passo 06:</b> Equipar-se com os EPIs necessários para execução da tarefa.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricistas 1 e 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de EPI;</li> <li>• Choque elétrico;</li> <li>• EPI danificado ou inadequado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ser habilitado e autorizado a intervir em instalações elétricas e capacitado para executar trabalhos em altura acima de 2 metros do solo;</li> <li>• Utilizar EPIs adequados (luvas de vaqueta, borracha isolante com luva de cobertura, luva aparadora de suor antichama, capacete com aba e jugular, óculos, filtro solar, botina de segurança, cinto paraquedista, talabarte, trava-quedas, vestimenta antichama, linha de vida e bolsa tiracolo);</li> <li>• Manter o Kit de primeiros socorros ao lado da escada para facilitar possível salvamento (carretilha, estropo e canivete).</li> </ul>

<b>Desenvolvimento</b>	<b>Competência</b>	<b>Riscos</b>	<b>Controle</b>
<p><b>Passo 07:</b> Selecionar as ferramentas e equipamentos adequados.</p> 	<p>Eletricistas 1 e 2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleção incorreta;</li> <li>• Falta de Ferramenta;</li> <li>• Ferramenta inadequada ou defeituosa para a realização do serviço.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir quais ferramentas e equipamentos serão necessários;</li> <li>• Ter atenção na separação das ferramentas;</li> <li>• Substituir ferramentas defeituosas ou inadequadas;</li> <li>• Nunca executar as tarefas com ferramentas inapropriadas;</li> <li>• Manter o Kit de primeiros socorros ao lado da escada para facilitar possível salvamento (Carretilha, estropo e canivete).</li> </ul>
<p><b>Passo 08:</b> Comunicar-se com o COS para o desligamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricista 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informações incorretas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a veracidade das informações que serão fornecidas pelo COS.</li> </ul>
<p><b>Passo 09:</b> (POP 004) Posicionar escada no poste.</p> 			
<p><b>Passo 10:</b> (POP 061) Instalar a linha de vida na escada ou, (POP 062) Instalar a linha de vida no Poste Duplo T ou, (POP 063) Instalar a linha de vida no Poste Circular.</p>			
<p><b>Passo 11:</b> (POP 006) Subir no poste com auxílio da escada.</p>			
<p><b>Passo 12:</b> Aguardar a autorização do COS para o fechamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricista 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informações e manobras incorretas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmar o trecho a ser aberto ou fechado;</li> <li>• Verificar a veracidade das informações que serão fornecidas pelo COS;</li> <li>• Executar rigorosamente a ordem de serviço;</li> <li>• Confirmar o número da chave a ser religada ou jumper que será fechado.</li> </ul>
<p><b>Passo 13:</b> Destrançar o mecanismo de operação da chave, e</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricista 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesões diversas;</li> <li>• Choque elétrico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a existência de depressão no solo;</li> <li>• Manusear cuidadosamente os equipamentos e dispositivos,</li> </ul>

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Controle
<p>girar a alavanca de comando no sentido de abertura, até que a chave fique completamente aberta.</p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OBS:</b> <u>Não operar esta chave para manobras quando tiver defeito na rede.</u></li> </ul>	<p>evitando lesões;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ser habilitado e autorizado a intervir em instalações elétricas e capacitado para executar trabalhos em altura acima de 2 metros do solo;</li> <li>• Utilizar EPIs adequados (luvas de vaqueta, borracha isolante com luva de cobertura, luva aparadora de suor antichama, capacete com aba e jugular, óculos, filtro solar, botina de segurança, cinto paraquedista, talabarte, trava-quedas, vestimenta antichama, linha de vida e bolsa tiracolo).</li> </ul>
<p><b>Passo 14:</b> Trancar o mecanismo de operação da chave.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricista 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Queda;</li> <li>• Lesões diversas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a existência de depressão no solo;</li> <li>• Manusear cuidadosamente os equipamentos e dispositivos, evitando lesões.</li> </ul>
<p><b>Passo 15:</b> Colocar no poste a placa de sinalização (NÃO LIGAR HOMENS NA LINHA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricista 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Queda de altura;</li> <li>• Lesões diversas;</li> <li>• Postura inadequada;</li> <li>• Queda de objetos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar EPI adequado para trabalhos em altura:</li> <li>• Cinto de segurança tipo pára-quedista; linha de vida, trava quedas;</li> <li>• Adotar postura adequada para realização da tarefa.</li> <li>• Manter demais colaboradores e terceiros afastados do local de realização da tarefa.</li> </ul>
<p><b>Passo 16:</b> (POP017) Reenergizar o trecho conforme o caso.</p>			
<p><b>Passo 17:</b> Destrançar o mecanismo de operação da chave, e girar a alavanca de comando no sentido de fechamento, até que a chave fique completamente fechada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricista 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesões diversas;</li> <li>• Choque elétrico.</li> </ul> <p><b>OBS:</b> <u>Não operar esta chave para manobras quando tiver defeito na rede.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ser habilitado e autorizado a intervir em instalações elétricas e capacitado para executar trabalhos em altura acima de 2 metros do solo;</li> <li>• Utilizar EPIs adequados (luvas de vaqueta, borracha isolante com luva de cobertura, luva aparadora de suor antichama, capacete com aba e jugular, óculos, filtro solar, botina de segurança, cinto paraquedista, talabarte, trava-quedas, vestimenta antichama, linha de vida e bolsa tiracolo).</li> </ul>
<p><b>Passo 18:</b> Trancar o mecanismo de operação da chave.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletricista 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Queda;</li> <li>• Lesões diversas;</li> <li>• Postura inadequada;</li> <li>• Queda de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar EPI adequado para trabalhos em altura:</li> <li>• Cinto de segurança tipo pára-quedista; linha de vida, trava quedas;</li> </ul>

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Controle
		objetos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adotar postura adequada para realização da tarefa.</li> <li>Manter demais colaboradores e terceiros afastados do local de realização da tarefa;</li> <li>Adotar postura adequada para realização da tarefa;</li> <li>Manter demais colaboradores e terceiros afastados do local de realização da tarefa.</li> </ul>
<p><b>Passo 19:</b> Retirar do poste a placa de sinalização (NÃO LIGAR HOMENS NA LINHA).</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eletricista 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Queda de altura;</li> <li>Lesões diversas;</li> <li>Postura inadequada;</li> <li>Queda de objetos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar EPI adequado para trabalhos em altura;</li> <li>Cinto de segurança tipo pára-quedista; linha de vida e trava quedas;</li> <li>Adotar postura adequada para realização da tarefa;</li> <li>Manter demais colaboradores e terceiros afastados do local de realização da tarefa.</li> </ul>
<b>Passo 20:</b> (POP 018) Descer do poste com auxílio da escada.			
<b>Passo 21:</b> (POP 005) Comunicar com o COS.			
<p><b>Passo 22:</b> Recolher as ferramentas e equipamentos.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eletricistas 1 e 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quedas;</li> <li>Lesões diversas;</li> <li>Atropelamentos;</li> <li>Bueiros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar luvas de vaqueta, capacete preso no queixo e óculos;</li> <li>Observar o tráfego de veículos;</li> <li>Cuidado com pedestres;</li> <li>Adotar técnicas de postura correta para recolher as ferramentas e equipamentos.</li> </ul>
<p><b>Passo 23:</b> Recolher a sinalização do local de trabalho.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eletricistas 1 e 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quedas;</li> <li>Lesões diversas;</li> <li>Atropelamentos;</li> <li>Mal Súbito;</li> <li>Bueiros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar capacete, luva de vaquetas e óculos;</li> <li>Adotar técnicas de postura correta para levantamento de peso;</li> <li>Cuidado com buracos e canaletas;</li> <li>Observar o tráfego de veículos;</li> <li>Não aceitar ajuda de pessoas não autorizadas.</li> </ul>
<p><b>Passo 20:</b> Desequipar-se dos EPIs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eletricistas 1 e 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quedas;</li> <li>Lesões diversas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adotar técnica de postura para desequipar-se corretamente.</li> </ul>

	<b>ABRIR E FECHAR CHAVE FACA TRIPOLAR COM CARGA</b>	<b>POP</b>	<b>056</b>
		<b>VERSÃO</b>	<b>1.01</b>
		<b>VIGÊNCIA</b>	<b>01/06/17</b>
		<b>PÁGINAS</b>	<b>5 de 5</b>

**NOTA 1:** O eletricitista do solo deve monitorar o eletricitista na escalada e nas atividades a serem realizadas. Os serviços elétricos devem ser executados conforme as diversas normas que garantem segurança ao profissional e a terceiros (Normas: NR 6, NR10, NR18 e NR35).

**NOTA 2:** É obrigatório que o trabalhador esteja provido com dispositivo antiqueda em todos os trabalhos em planos elevados, onde a altura em relação ao solo seja superior a dois metros.

**NOTA 3:** A utilização da corda de vida instalada na própria escada é permitida desde que **obrigatoriamente** o topo esteja amarrado antes da escalada. A escolha do tipo de ancoragem da corda de vida é de responsabilidade do eletricitista, mediante análise preliminar da tarefa.

<b>Treinamento recomendado:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Formal      ( <input type="checkbox"/> ) Leitura (sem necessidade de manter registro)			
<b>Controle de Revisão</b>			
<b>Versão</b>	<b>Motivo da Revisão/Alteração</b>	<b>Data de Vigência</b>	<b>Situação</b>
1.00	Versão aprovada para implantação – procedimento em conformidade com a NR- 10 e 35.	01/04/15	Obsoleta
1.01	Revisão periódica – procedimento em conformidade com as NRs – 10 e 35. Inclusão das Notas de Segurança.	01/06/17	Atual
O DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NA COORDENAÇÃO DA QUALIDADE.			
<b>ELABORADO POR:</b> Gleidson Oliveira Borges Analista Administrativo		<b>REVISADO POR:</b> Richard da Silva Rodrigues Técnico de Segurança do Trabalho	
<b>APROVADO POR:</b> Glauber José Ribeiro Firmo em ....../....../.... Gerente do Departamento Técnico			